

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО «Вологдагортеплосеть»

Компанийный директор / Удальцов А.А.

«25» 09/2025 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента

жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Администрации города Вологды

по жилищному хозяйству / К.В. Гольдберг

«19.04.2025»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО УК «Ресурс»

«25» 04/2025 года



План

мероприятий по подготовке «УК Ресурс»
к работе в отопительный период 2025/2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во		Срок выполнения	Ответственный	Отчет о выполнении
		3	4			
1	Обучение и проверка знаний ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	чел.	Согласно утвержденным графикам (табл. 3)	5	6	7
2	Проверка знаний, подготовка и переподготовка оперативного, оперативно – ремонтного и ремонтного персонала	чел.	Согласно утвержденным графикам (табл.3)		1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	Запланировано обучение до 01.08.2025 г.
3	Обеспечение укомплектованности структурных подразделений обученным и аттестованным персоналом	чел.			1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	Запланировано обучение до 01.08.2025 г.
4	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию теплопотребляющего оборудования или ведению энергосервисных контрактов				Договор подряда с ООО «Связьком» от 15.01.2024 г.	Договор подряда с ООО «Связьком» от 15.01.2024 г.

5	Организация работы по поверке средств измерений коммерческого учета		Согласно утвержденным графикам (табл. 4)	1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
6	Организация работы по поверке контрольно – измерительных приборов в тепловых пунктах		Согласно утвержденным графикам (табл. 4)	1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
7	Организация работы по отсутствию задолженности с АО Вологдагортеплосеть» по договору теплоснабжения	Акт сверки		Прямые договора, не требуется	
8	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутреннего газового оборудования			Газ. оборуд-я нет по адресам: 1. пер. Локомотивный д. 2 2. пер. Новый д. 3 3. пер. Новый д. 5А (гаражи) 4. пер. Новый д. 7 5. ул. Архангельская д. 17А 6. ул. Воровского д. 84 к.1 7. ул. Воровского д. 84 к.2 8. ул. Галкинская д. 35 9. ул. Герцена д. 105А 10. ул. Граничная д. 7Б 11. ул. Добролюбова д. 66 12. ул. Карла Маркса д. 11А 13. ул. Карла Маркса д. 31 14. ул. Конева д. 26 15. ул. Ленинградская д. 146 16. ул. Ленинградская д. 62 17. ул. Народная д. 64 18. ул. Некрасова д. 38 19. ул. Пригородная д. 16Б 20. ул. Пригородная д. 8Г 21. ул. Старое шоссе д. 7 22. ул. Южакова д. 4 23. ул. Южная д. 2	Договор № 09704281-05-092023 от 01.01.2024 г.

9	Разработка или актуализация паспортов тепловых пунктов			до 15.08.2025	1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
10	Разработка или актуализация инструкций по эксплуатации оборудования тепловых пунктов			до 15.08.2025	1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
11	Подготовка перечня документации по эксплуатации теплопотребляющего оборудования	Приказ	1	до 15.08.2025	1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
12	Проведение промывки систем теплопотребления и оборудования теплового узла		Согласно утвержденным графикам (таблица 1)		1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
13	Проведение гидравлических испытаний систем отопления		Согласно утвержденным графикам (таблица 1)		1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
14	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателей		Согласно утвержденным графикам (таблица 1)		1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
15	Проведение гидравлических испытаний оборудования теплового узла		Согласно утвержденным графикам (таблица 1)		1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
16	Проведение наладочных мероприятий на теплопотребляющем оборудовании		Согласно утвержденным графикам (таблица 2)		1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
17	Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры		Согласно утвержденным графикам (таблица 2)		1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
18	Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и горячего водоснабжения		Согласно утвержденным графикам (таблица 2)		1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
19	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий		Согласно утвержденным графикам (таблица 5)		1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	

20	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования		Согласно утвержденным графикам (таблица 5)	1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	
21	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок		Согласно утвержденным графикам (таблица 5)	1. Инженер Вересов А.А. 2. Инженер ПТО Бибин Н.Б.	

Главный инженер 

График проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону

Таблица 1

№ п/п	Адрес	Количество ТП (ГИ ТП)	Дата предъявления работ (по столбцу 3)	Количество ПГВ (ГИ ПГВ)	Дата предъявления работ (по столбцу 5)	Количество СО (промывка и ГИ СО)	Дата предъявления работ (по столбцу 7)	Готовность объекта к ОП
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Архангельская, 17 А	2	май	2	май	2	май	май
2.	Галкинская, 35	1	май	1	май	1	май	май
3.	Граничная, 7 Б	1	май	1	май	1	май	май
4.	Конева, 20 Б	1	май	1	май	1	май	май
5.	Ленинградская, 62	1	май	1	май	1	май	май
6.	Новый переулок, 3	1	май	1	май	1	май	май
7.	Новый переулок, 7	1	май	1	май	1	май	май
8.	Пригородная, 8 Г	1	май	1	май	1	май	май
9.	Старое шоссе, 7	1	май	1	май	1	май	май
10.	Чехова, 61 А	1	май	1	май	1	май	май
11.	Пригородная, 16 Б (корпус 1)	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь
12.	Пригородная, 16 Б (корпус 2)	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь
13.	Пригородная, 16 Б (корпус 3)	1	июнь	2	июнь	1	июнь	июнь
14.	Беляева, 20	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь
15.	Беляева, 24	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь
16.	Возрождения, 74 Б	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь
17.	Герцена, 49 Б	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь
18.	Герцена, 105 А	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь
19.	Можайского, 64	1	июнь	нет	июнь	1	июнь	июнь
20.	Некрасова, 38	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь
21.	Новгородская, 9	5	июнь	2	июнь	5	июнь	июнь

22.	Текстильщиков, 17 А	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь	июнь
23.	Технический переулок, 31	3	июнь	1	июнь	3	июнь	июнь	июнь
24.	Карла Маркса, 11 А	1	июнь	1	июнь	1	июнь	июнь	июнь
25.	Батюшкова, 9	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
26.	Благовеценская, 50	2	июль	1	июль	2	июль	июль	июль
27.	Воровского, 41	1	июль	2	июль	1	июль	июль	июль
28.	Воровского, 84 (корпус 1)	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
29.	Воровского, 84 (корпус 2)	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
30.	Дзержинского, 39	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
31.	Добролюбова, 66	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
32.	Конева, 26	2	июль	4	июль	2	июль	июль	июль
33.	Ленинградская, 40 Б	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
34.	Левичева, 19	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
35.	Локомотивный переулок, 2	2	июль	2	июль	2	июль	июль	июль
36.	Маяковского, 22	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
37.	Народная, 64	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
38.	Прядильщиков, 2	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
39.	Чернышевского, 108	1	июль	нет	июль	1	июль	июль	июль
40.	Чехова, 30 А	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
41.	Южная, 2	2	июль	1	июль	2	июль	июль	июль
42.	Пролетарская, 26	1	июль	1	июль	1	июль	июль	июль
43.	Ленинградская, 146	3	август	3	август	3	август	август	август
44.	Солодунова, 60	1	август	нет	август	1	август	август	август
45.	Южакова, 4	1	август	1	август	1	август	август	август

Таблица 2

№ п/п	Адрес	Проведение наладочных мероприятий на теплоснабжающем оборудовании	Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры	Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и горячего водоснабжения
1	2	10	11	12
1.	Архангельская, 17 А	май	май	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
2.	Галкинская, 35	май	май	не предусмотрено
3.	Граничная, 7 Б	май	май	РТ со исправен. Проверка проводится регулярно.
4.	Конева, 20 Б	май	май	РТ гвс исправен. Проверка проводится регулярно.
5.	Ленинградская, 62	май	май	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
6.	Новый переулок, 3	май	май	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
7.	Новый переулок, 7	май	май	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
8.	Пригородная, 8 Г	май	май	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
9.	Старое шоссе, 7	май	май	РТ гвс исправен. Проверка проводится регулярно.
10.	Чехова, 61 А	май	май	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
11.	Пригородная, 16 Б (корпус 1)	июнь	июнь	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
12.	Пригородная, 16 Б (корпус 2)	июнь	июнь	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
13.	Пригородная, 16 Б (корпус 3)	июнь	июнь	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
14.	Беляева, 20	июнь	июнь	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
15.	Беляева, 24	июнь	июнь	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.

16.	Возрождения, 74 Б	июнь	июнь	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
17.	Герцена, 49 Б	июнь	июнь	не предусмотрено
18.	Герцена, 105 А	июнь	июнь	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
19.	Можайского, 64	июнь	июнь	не предусмотрено
20.	Некрасова, 38	июнь	июнь	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
21.	Новгородская, 9	июнь	июнь	РТ гвс исправен. Проверка проводится регулярно.
22.	Текстильщиков, 17 А	июнь	июнь	РТ со исправен. Проверка проводится регулярно.
23.	Технический переулок, 31	июнь	июнь	РТ гвс исправен. Проверка проводится регулярно.
24.	Карла Маркса, 11 А	июнь	июнь	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
25.	Батюшкова, 9	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
26.	Благовещенская, 50	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
27.	Воровского, 41	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
28.	Воровского, 84 (корпус 1)	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
29.	Воровского, 84 (корпус 2)	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
30.	Дзержинского, 39	июль	июль	РТ гвс исправен. Проверка проводится регулярно.
31.	Добролюбова, 66	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
32.	Конева, 26	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
33.	Ленинградская, 40 Б	июль	июль	РТ со исправен. Проверка проводится регулярно.
34.	Левичева, 19	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.

35.	Локомотивный переулок, 2	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
36.	Маяковского, 22	июль	июль	РТ гвс исправен. Проверка проводится регулярно.
37.	Народная, 64	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
38.	Прядильщиков, 2	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
39.	Чернышевского, 108	июль	июль	РТ со исправен. Проверка проводится регулярно.
40.	Чехова, 30 А	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
41.	Южная, 2	июль	июль	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
42.	Пролетарская, 26	июль	июль	РТ гвс исправен. Проверка проводится регулярно.
43.	Ленинградская, 146	август	август	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.
44.	Солодунова, 60	август	август	РТ со исправен. Проверка проводится регулярно.
45.	Южакова, 4	август	август	РТ гвс и РТ со исправны. Проверка проводится регулярно.

Таблица 3

№ п/п	ФИО сотрудника	Должность сотрудника	Дата проверка знаний, подготовка и переподготовка оперативного, оперативно – ремонтного и ремонтного персонала	Обучение и проверка знаний ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в РТН
1	2	13	14	15
1.	Вересов А.А.	Инженер	май	май
2.	Бибин Н.Б.	Инженер ПТО	май	май

Таблица 4

№ п/п	Адрес	Организация работы по проверке средств измерений коммерческого учета	Организация работы по поверке контрольно- измерительных приборов в тепловых пунктах	Разработка или актуализация паспортов тепловых пунктов
1	2	16	17	18
1.	Архангельская, 17 А	до 13.11.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
2.	Галкинская, 35	не предусмотрено	не предусмотрено	до 15.08.2025 г.
3.	Граничная, 7 Б	до 21.07.2028	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
4.	Конева, 20 Б	до 04.03.2028	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
5.	Ленинградская, 62	до 26.09.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
6.	Новый переулок, 3	до 01.03.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
7.	Новый переулок, 7	до 02.08.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
8.	Пригородная, 16 Б (корпус 1,2,3)	до 30.10.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
9.	Пригородная, 8 Г	до 08.12.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
10.	Старое шоссе, 7	до 22.09.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
11.	Чехова, 61 А	до 07.08.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
12.	Беляева, 20	до 28.05.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
13.	Беляева, 24	до 28.05.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
14.	Возрождения, 74 Б	до 28.05.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
15.	Герцена, 49 Б	до 22.09.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
16.	Герцена, 105 А	до 12.11.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
17.	Можайского, 64	до 26.10.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
18.	Некрасова, 38	до 07.11.2028	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
19.	Новгородская, 9	до 25.05.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
20.	Текстильщиков, 17 А	до 22.09.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
21.	Технический переулок, 31	до 22.09.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
22.	Карла Маркса, 11 А	до 21.07.2028	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
23.	Батюшкова, 9	до 12.11.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
24.	Благовещенская, 50	до 26.10.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.

25.	Воровского, 41	до 14.03.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
26.	Воровского, 84 (корпус 1)	до 04.07.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
27.	Воровского, 84 (корпус 2)	до 03.08.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
28.	Дзержинского, 39	до 03.08.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
29.	Добролюбова, 66	до 09.06.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
30.	Конева, 26	до 03.08.2027 до 10.03.2028	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
31.	Ленинградская, 40 Б	до 12.11.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
32.	Левичева, 19	до 08.09.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
33.	Локомотивный переулок, 2	до 24.10.2025	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
34.	Маяковского, 22	до 22.09.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
35.	Народная, 64	до 12.11.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
36.	Прядильщиков, 2	до 22.03.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
37.	Чернышевского, 108	до 28.05.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
38.	Чехова, 30 А	до 24.08.2026	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
39.	Южная, 2	до 07.08.2027 до 21.06.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
40.	Пролетарская, 26	до 15.08.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
41.	Ленинградская, 146	до 05.02.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
42.	Солодунова, 60	до 21.07.2028	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.
43.	Южакова, 4	до 09.11.2027	до 15.08.2025 г.	до 15.08.2025 г.

Таблица 5

№ п/п	Адрес	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
1	2	19	20	21
1.	Архангельская, 17 А	Тепловой контур утеплен	Ремонт тепловычислителя до 01.08.2025	Нарушения отсутствуют
2.	Галкинская, 35	Тепловой контур утеплен	Замена калачей на теплообменник до 01.08.2025 г.	Нарушения отсутствуют
3.	Граничная, 7 Б	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
4.	Конева, 20 Б	Тепловой контур утеплен	Замена запорной арматуры на СО до 01.08.2025 г.	Нарушения отсутствуют
5.	Ленинградская, 62	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
6.	Новый переулок, 3	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
7.	Новый переулок, 7	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
8.	Пригородная, 8 Г	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
9.	Старое шоссе, 7	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
10.	Чехова, 61 А	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
11.	Пригородная, 16 Б (корпус 1)	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
12.	Пригородная, 16 Б (корпус 2)	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
13.	Пригородная, 16 Б (корпус 3)	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
14.	Беляева, 20	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
15.	Беляева, 24	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
16.	Возрождения, 74 Б	Тепловой контур утеплен	Замена калачей на теплообменник до 01.08.2025 г.	Нарушения отсутствуют
17.	Герцена, 49 Б	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
18.	Герцена, 105 А	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
19.	Можайского, 64	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
20.	Некрасова, 38	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
21.	Новгородская, 9	Тепловой контур утеплен	Замена запорной арматуры на теплообменник до 01.08.2025 г.	Нарушения отсутствуют

22.	Текстильщиков, 17 А	Тепловой контур утеплен	Замена калачей на теплообменник до 01.08.2025 г.	Нарушения отсутствуют
23.	Технический переулок, 31	Тепловой контур утеплен	Замена запорной арматуры на СО до 01.08.2025 г.	Нарушения отсутствуют
24.	Карла Маркса, 11 А	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
25.	Багшкова, 9	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
26.	Благовещенская, 50	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
27.	Воровского, 41	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
28.	Воровского, 84 (корпус 1)	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
29.	Воровского, 84 (корпус 2)	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
30.	Дзержинского, 39	Тепловой контур утеплен	Замена запорной арматуры на теплообменник до 01.08.2025 г.	Нарушения отсутствуют
31.	Добролюбова, 66	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
32.	Конева, 26	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
33.	Ленинградская, 40 Б	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
34.	Левичева, 19	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
35.	Локомотивный переулок, 2	Тепловой контур утеплен	Замена циркуляционного насоса на ГВС до 01.08.2025 г.	Нарушения отсутствуют
36.	Маяковского, 22	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
37.	Народная, 64	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
38.	Прядильщиков, 2	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
39.	Чернышевского, 108	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
40.	Чехова, 30 А	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
41.	Южная, 2	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
42.	Пролетарская, 26	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
43.	Ленинградская, 146	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
44.	Солодунова, 60	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют
45.	Южакова, 4	Тепловой контур утеплен	Не требуется	Нарушения отсутствуют