

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО «Вологодортеплосеть»

Генеральный директор
А.В. Сидоров

«18» 04 2025 года

Утверждаю

Заместитель начальника Департамента

жилищно-коммунального хозяйства и экологии

Администрации города Вологды

по жилищному хозяйству

К.В. Гольдберг

28.04.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СТИЛЬ+»

В.И. Веселов

«18» апреля 2025 года

М.П. (печать)

План

мероприятий по подготовке МКД Зеленая 30
к работе в отопительный период 2025/2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во		Срок выполнения	Ответственный	Отчет о выполнении
		3	4			
1	Обучение и проверка знаний ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	чел.	1	01.08.2025 г.	Прохоров А.Л.	Протокол № 28-21-3740 Подана заявка в РТН
2	Проверка знаний, подготовка и переподготовка оперативного, оперативно – ремонтного и ремонтного персонала	чел.	-			Не требуется
3	Обеспечение укомплектованности структурных подразделений обученным и аттестованным персоналом	чел.	-	-		Не требуется
4	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию теплопотребляющего оборудования или ведению энергосервисных контрактов			15.08.2025		Договор № 01/2025 от 01.01.2025 ООО «СТПМ»
5	Организация работы по поверке средств измерений коммерческого учета			ноябрь 2026г.		

6	Организация работы по поверке контрольно – измерительных приборов в тепловых пунктах		15.08.2025			
7	Организация работы по отсутствию задолженности с АО «Вологдагортеплосеть» по договору теплоснабжения		1		прямые договоры	Не требуется
8	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутреннего домового газового оборудования					Не требуется
9	Разработка или актуализация паспортов тепловых пунктов		1	15.08.2025		
10	Разработка или актуализация инструкций по эксплуатации оборудования тепловых пунктов		1	15.08.2025		
11	Подготовка перечня документации по эксплуатации теплоснабжающего оборудования		1	15.08.2025		Приказ №3а от 5.03.2025г. об утверждении перечня инструкций
12	Проведение промывки систем теплоснабжения и оборудования теплового узла		июнь 2025			
13	Проведение гидравлических испытаний систем отопления		июнь 2025			
14	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателей		июнь 2025			
15	Проведение гидравлических испытаний оборудования теплового узла		июнь 2025			

16	Проведение наладочных мероприятий на теплопотребляющем оборудовании		июнь 2025		
17	Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры		июнь 2025		
18	Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и горячего водоснабжения		РТ гвс и Рт со исправны. Проверка проводится регулярно.		
19	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий				Тепловой контур утеплен
20	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования				Не требуется
21	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок				Не требуется

Руководитель организации ООО «СТИЛЬ+»



/Веселов И.И./