

6	Организация работы по поверке контрольно – измерительных приборов в тепловых пунктах			01.05.2025-31.07.2025	Председатель правления ТСНЖ	Покупка новых до 31.07.2025
7	Организация работы по отсутствию задолженности с АО «Вологдагортеплосеть» по договору теплоснабжения	-		-	Председатель правления ТСНЖ	На прямых договорах. Не требуется сверка задолженностей
8	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутреннего домового газового оборудования			01.01.2025-31.12.2025	Председатель правления ТСНЖ	Договор с АО «Газпром газораспределение Вологда» по обслуживанию ВДГО
9	Разработка или актуализация паспортов тепловых пунктов			-	Председатель правления ТСНЖ	Имеется в наличии, актуальна
10	Разработка или актуализация инструкций по эксплуатации оборудования тепловых пунктов			01.05.2025-15.08.2025	Председатель правления ТСНЖ	
11	Подготовка перечня документации по эксплуатации теплоснабжающего оборудования			1 инструкция	Председатель правления ТСНЖ	Приказ об утверждении №1
12	Проведение промывки систем теплоснабжения и оборудования теплового узла			17.06.2025-30.06.2025	Договор с ООО «Север-Климаг»	
13	Проведение гидравлических испытаний систем отопления			01.05.2025-15.08.2025	Договор с ООО «Север-Климаг»	
14	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателей			01.05.2025-15.08.2025	Договор с ООО «Север-Климаг»	
15	Проведение гидравлических испытаний оборудования теплового узла			01.05.2025-15.08.2025	Договор с ООО «Север-Климаг»	
16	Проведение наладочных мероприятий на теплоснабжающем оборудовании			01.05.2025-15.08.2025	Договор с ООО «Север-Климаг»	

17	Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры		17.06.2025-30.06.2025	Договор с ООО "Север-Климат"	
18	Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и горячего водоснабжения		РТ исправны	Договор с ООО "Север-Климат"	
19	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий		Нет необходимости	Председатель правления ТСНЖ	Тепловой контур утеплен
20	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающего оборудования			Договор с ООО "Север-Климат"	Не требуется
21	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок		Нарушения (предписания) отсутствуют.	Председатель правления ТСНЖ	Не требуется



Председатель правления ТСНЖ «Мир»

Тел. +7 900 541 74 12

E-mail: rs450@mail.ru

Рыжкова С.Е.