

6	Организация работы по поверке контрольно – измерительных приборов в тепловых пунктах	Шт.	1	Не требуется	Председатель ТСЖ	Расходомер SONO 1500 СТ (заводской №47609630) Поверен до 31.10.2027
		Шт.	1	Не требуется	Председатель ТСЖ	Расходомер SONO 1500 СТ (заводской №47794190) Поверен до 31.10.2027
		Шт.	2	Не требуется	Председатель ТСЖ	Комплект термометров КТПТР-01 (заводские номера 12168/12168А) Поверен до 31.10.2027
7	Организация работы по отсутствию задолженности с АО «Вологдагортеплосеть» по договору теплоснабжения	Акт сверки	1	до 01.08.2025	Председатель ТСЖ	
8	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутреннего домового газового оборудования			Не требуется	-	-
9	Разработка или актуализация паспортов тепловых пунктов		1	до 01.08.2025	Председатель ТСЖ	
10	Разработка или актуализация инструкций по эксплуатации оборудования тепловых пунктов		1	до 01.08.2025	Председатель ТСЖ	
11	Подготовка перечня документации по эксплуатации теплопотребляющего оборудования	Приказ	1	до 01.08.2025	Председатель ТСЖ	

12	Проведение промывки систем теплоснабжения и оборудования теплового узла		19.05.2025 – 18.06.2025	Широков Сергей Александрович	
13	Проведение гидравлических испытаний систем отопления		19.05.2025 – 18.06.2025	Широков Сергей Александрович	
14	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателей		19.05.2025 – 18.06.2025	Широков Сергей Александрович	
15	Проведение гидравлических испытаний оборудования теплового узла		19.05.2025 – 18.06.2025	Широков Сергей Александрович	
16	Проведение наладочных мероприятий на теплоснабжающем оборудовании		19.05.2025 – 18.06.2025	Широков Сергей Александрович	
17	Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры		19.05.2025 – 18.06.2025	Широков Сергей Александрович	
18	Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и горячего водоснабжения		Регулятор ГВС исправен. Проверка проводится регулярно	Широков Сергей Александрович	
19	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий		При необходимости	Председатель ТСЖ	Тепловой контур утеплен
20	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающего оборудования		При необходимости	Председатель ТСЖ	
21	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок		Нарушения (предписания) отсутствуют	Председатель ТСЖ	Не требуется

Председатель правления ТСЖ «ЮГ» _____ А.Н. Кряжев